

Allegato 8 - Monitoraggi post operam

Acque sotterranee

Tabella AS1: Piano monitoraggio – Acque sotterranee

Attività	Piezometri di monitoraggio	Frequenza di monitoraggio	Protocollo analitico
Barriera idraulica falda superficiale	Pz4, Pz10, Pz19, Pz20, Pz21, Pz24, Bar1, Bar2, Bar3, V1, V2, V3, V4, PzM2P	trimestrale	BTEXs, Clorobenzeni, Alifatici clorurati cancerogeni, Arsenico
	V5,V6,V7	semestrale	BTEXs, Clorobenzeni, Alifatici clorurati cancerogeni, Arsenico
Barriera idraulica acquiferi confinati	P101, P102, P103, P104, Pz105,Pz106 P201, P202,P203, P204, P205, P206 P301, P302	mensile	BTEXs, Clorobenzeni, Alifatici clorurati cancerogeni, Arsenico

Scarichi in fognatura

Tabella SF1: Piano monitoraggio – Scarichi in fognatura

Scarico	Frequenza monitoraggi	Parametri
Impianto trattamento acque MISE falda	mensile	BTEXs, Clorobenzeni, Solventi clorurati, Arsenico
Impianto trattamento acque MISE acquiferi	mensile	BTEXs, Clorobenzeni, Solventi clorurati, Arsenico, Arsenico